

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей**  
**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510569  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице  
12.11.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного  
лабораторного центра (заместитель)



(Ф.А.Шакирова)

м.п. 2020



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5993 от 4 декабря 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Айсушишма"

---

2. **Юридический адрес\*:** 452080, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Горная, д.1

---

3. **Наименование образца (пробы)\*:** Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

---

4. **Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Айсушишма", 452080, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Горная, д.1, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Сафарово, скважина

---

5. **Условия отбора, доставки \***  
Дата и время отбора: 27.11.2020 13:00  
Ф.И.О., должность: Халимова Г. С., помощник врача эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.11.2020 14:55  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

---

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 5993 от 27.11.2020  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 176-20 от 22.01.2020

---

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**  
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",  
п. 3.3., п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

---

8. **Код образца (пробы):** 48.20.5993 48

---

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	14/5027 от 11.11.2020	10.11.2021
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/5035 от 12.11.2020	11.11.2021
3	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1228	14/459 от 06.02.2020	05.02.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют


### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.11.2020 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 5993 дата начала испытаний 27.11.2020 15:25 дата выдачи результата 04.12.2020 09:31					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.11.2020 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 5993 дата начала испытаний 27.11.2020 15:25 дата выдачи результата 04.12.2020 09:31					
1	Гидрокарбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	354±43	не нормируется	ГОСТ 31957-2012
2	Жесткость общая	°Ж	6,8±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	392±35	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,25**	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,025**	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012
7	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	17,4±1,7	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	62,7±6,3	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Хлориды (по Cl)	мг/дм <sup>3</sup>	3,5±0,8	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Фториды(F <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,35±0,06	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.11.2020 15:05 Регистрационный номер пробы в журнале 5993 дата начала испытаний 27.11.2020 15:05 дата выдачи результата 28.11.2020 11:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Гайнуллина Д. Х., врач-бактериолог					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей**  
**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510569  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице  
12.11.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного  
лабораторного центра (заместитель)

(Ф.А.Шакирова)

м.п.

2020

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5992 от 4 декабря 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Айсушишма"

---

2. **Юридический адрес\*:** 452080, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Горная, д.1

---

3. **Наименование образца (пробы)\*:** Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

---

4. **Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Айсушишма", 452080, Республика Башкортостан, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Горная, д.1, Республика Башкортостан, Миякинский район, д. Туксанбаево, родник

---

5. **Условия отбора, доставки \***  
Дата и время отбора: 27.11.2020 13:30  
Ф.И.О., должность: Халимова Г. С., помощник врача эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.11.2020 14:55  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

---

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 5992 от 27.11.2020  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 176-20 от 22.01.2020

---

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**  
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",  
п. 3.3., п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

---

8. **Код образца (пробы):** 48.20.5992 48

---

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	14/5027 от 11.11.2020	10.11.2021
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/5035 от 12.11.2020	11.11.2021
3	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1228	14/459 от 06.02.2020	05.02.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.11.2020 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 5992 дата начала испытаний 27.11.2020 15:25 дата выдачи результата 04.12.2020 09:31					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.11.2020 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 5992 дата начала испытаний 27.11.2020 15:25 дата выдачи результата 04.12.2020 09:31					
1	Гидрокарбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	354±43	не нормируется	ГОСТ 31957-2012
2	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	395±36	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,25**	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,025**	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012
7	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	16,8±1,7	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	50,6±5,1	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Хлориды (по Cl)	мг/дм <sup>3</sup>	2,1±0,5	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Фториды(F <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,36±0,06	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.11.2020 15:05 Регистрационный номер пробы в журнале 5992 дата начала испытаний 27.11.2020 15:05 дата выдачи результата 28.11.2020 11:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Гайнуллина Д. Х., врач-бактериолог					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант